

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月15日	8月15日	8月15日	8月15日
採取時刻	6:55	7:05	7:00	7:10
Cs-134(約2年)	340	360	64	15
Cs-137(約30年)	1,800	2,000	460	97
全	2,100	3,900	3,000	280
H-3(約12年)	ND(130)	800	330	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

