

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月18日	8月18日	8月18日	8月18日
採取時刻	7:00	7:10	7:05	7:15
Cs-134(約2年)	300	350	910	72
Cs-137(約30年)	1,700	2,000	5,300	370
全	2,400	3,700	6,400	610
H-3(約12年)	ND(120)	840	ND(120)	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

