

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月22日	8月22日	8月22日	8月22日
採取時刻	6:55	7:05	7:00	7:10
Cs-134(約2年)	220	450	690	38
Cs-137(約30年)	1,300	2,700	3,900	240
全	1,600	4,700	5,000	370
H-3(約12年)	ND(100)	960	ND(100)	160

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

