

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月24日	8月24日	8月24日	8月24日
採取時刻	8:20	8:05	8:15	8:10
Cs-134(約2年)	260	440	810	80
Cs-137(約30年)	1,500	2,300	4,600	430
全	1,600	4,000	5,600	550
H-3(約12年)	ND(110)	800	ND(110)	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

