

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日
採取時刻	9:20	9:05	9:15	9:10
Cs-134(約2年)	230	410	540	60
Cs-137(約30年)	1,300	2,100	2,900	340
全	1,600	3,200	3,600	390
H-3(約12年)	ND(110)	660	ND(120)	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

