

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月2日	9月2日	9月2日	9月2日
採取時刻	7:45	8:10	7:50	8:15
Cs-134(約2年)	240	590	440	53
Cs-137(約30年)	1,500	3,000	2,500	290
全	1,600	4,200	3,100	340
H-3(約12年)	ND(100)	750	ND(100)	100

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

