

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月5日	9月5日	9月5日	9月5日
採取時刻	7:50	8:15	7:55	8:20
Cs-134(約2年)	250	500	390	36
Cs-137(約30年)	1,500	2,600	2,200	180
全	1,900	4,000	3,000	260
H-3(約12年)	ND(120)	750	ND(120)	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

