

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月9日	9月9日	9月9日	9月9日
採取時刻	8:10	8:25	8:20	8:30
Cs-134(約2年)	480	460	670	48
Cs-137(約30年)	2,500	2,600	3,700	250
全	3,800	4,500	5,200	400
H-3(約12年)	190	780	ND(100)	120

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

