

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月12日	9月12日	9月12日	9月12日
採取時刻	7:45	8:00	7:50	8:05
Cs-134(約2年)	390	520	520	36
Cs-137(約30年)	2,100	2,800	3,100	200
全	2,500	4,600	3,900	320
H-3(約12年)	150	990	ND(110)	120

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

