

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月14日	9月14日	9月14日	9月14日
採取時刻	7:55	8:05	8:00	8:10
Cs-134(約2年)	440	450	480	35
Cs-137(約30年)	2,400	2,500	2,700	240
全	2,800	3,800	3,400	310
H-3(約12年)	300	630	ND(130)	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

