

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月19日	9月19日	9月19日	9月19日
採取時刻	7:40	7:50	7:45	7:55
Cs-134(約2年)	230	530	530	57
Cs-137(約30年)	1,300	3,100	2,900	250
全	1,700	4,300	3,400	300
H-3(約12年)	140	660	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

