

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月23日	9月23日	9月23日	9月23日
採取時刻	6:40	6:50	6:45	6:55
Cs-134(約2年)	150	290	510	44
Cs-137(約30年)	860	1,600	2,800	230
全	1,000	2,400	3,300	290
H-3(約12年)	ND(130)	380	ND(130)	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

