

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月26日	9月26日	9月26日	9月26日
採取時刻	6:50	7:00	6:55	7:05
Cs-134(約2年)	210	600	390	32
Cs-137(約30年)	1,200	3,400	2,200	160
全	1,400	4,700	2,900	280
H-3(約12年)	ND(130)	710	ND(130)	ND(130)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

