


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて



福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口					物揚場排水口				
	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	7月19日	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	7月19日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	8:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	1.3	1.2	1.3	1.1	1.4	ND(0.9)	ND(0.6)	ND(0.6)	ND(0.8)	ND(0.9)
Cs-137(約30年)	9.2	7.3	7.9	6.5	5.6	2.5	2.1	2.0	2.3	2.1
全β	14	13	16	12	10	6.7	ND(3.7)	5.6	ND(3.5)	3.7
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口					C排水路 35m盤				
	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	7月19日	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	7月19日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	8:30	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	1.7	1.6	1.3	1.5	1.5	ND(0.8)	ND(1.0)	ND(0.7)	ND(0.8)	ND(0.6)
Cs-137(約30年)	9.5	11	9.6	10	10	ND(0.7)	ND(0.7)	ND(0.9)	ND(0.9)	ND(0.7)
全β	22	13	17	16	15	ND(4.0)	ND(3.7)	ND(3.5)	ND(3.5)	ND(3.3)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 太枠内が今回公表データ。他は7月19日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

<前回公表までの最高値>

単位：Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全β	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。