

## 福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて



# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路排水口							物揚場排水口						
採取日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日		9月23日	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日	
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00		7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	
降雨量(mm/日)	2	10	0.5	0	0	1.5		2	10	0.5	0	0	1.5	
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	
Cs-134(約2年)	1.1	1.1	1.2	1.5	1.0	6.1		0.88	1.0	ND(0.9)	ND(0.9)	ND(0.7)	ND(0.8)	
Cs-137(約30年)	6.9	6.9	7.8	7.6	8.0	32		8.1	6.4	6.5	8.0	4.8	4.6	
全	9.5	15	11	13	16	54		9.8	8.6	7.4	10	6.7	6.3	
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	分析中		-	-	-	-	-	分析中	

単位: Bq/L

	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
採取日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日		9月23日	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日	
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00		7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	
降雨量(mm/日)	2	10	0.5	0	0	1.5		2	10	0.5	0	0	1.5	
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	
Cs-134(約2年)	15	9.4	13	5.3	5.2	5.4		ND(0.8)	ND(0.9)	ND(1.3)	ND(0.7)	ND(1.0)	ND(0.7)	
Cs-137(約30年)	96	55	74	32	31	32		1.1	2.2	3.0	1.3	2.0	1.8	
全	140	87	110	49	47	47		220	110	180	380	200	220	
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	分析中		-	-	-	-	-	分析中	

\* 太枠内が今回公表データ。他は9月28日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。