

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 No.10 分析結果

単位:Bq/L

地下水バイパス 揚水井 No.10		
	東京電力	第三者機関
採取日	2016年9月8日	
採取時刻	7:17	
全β	ND(12)	ND(2.6)
H-3(約12年)	1,800	1,700

- \* 太枠内が今回公表データ。他は9月10日にお知らせ済み。
- \* 第三者機関: 日本分析センター
- \* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

