

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 >

参考値

(データ集約 : 8/18)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)		福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)		炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時時刻	2016年8月17日 1 採取中止		2016年8月17日 1 採取中止		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
I-131 (約8日)	-	-	-	-	40
Cs-134 (約2年)	-	-	-	-	60
Cs-137 (約30年)	-	-	-	-	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

1 悪天候により採取中止

海水核種分析結果 < 沖合 1/2 >

(データ集約 : 8/18)

採取場所 (地点番号)	*1 小高区沖合3km (T-14)				*2 請戸川沖合3km (T-D1)				*2 1F敷地沖合3km (T-D5)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2016年7月25日 9時00分		2016年7月25日 9時00分		2016年7月25日 8時33分		2016年7月25日 8時33分		2016年7月25日 7時57分		2016年7月25日 7時57分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0015)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0013)	-	ND(0.0012)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0012)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0052	0.00	0.0029	0.00	0.0053	0.00	0.0034	0.00	0.0050	0.00	0.0031	0.00	90

採取場所 (地点番号)	*2 2F敷地沖合3km (T-D9)				*2 1F敷地沖合15km (T-5)				*3 岩沢海岸沖合3km (T-11)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2016年7月25日 8時33分		2016年7月25日 8時33分		2016年7月25日 7時38分		2016年7月25日 7時38分		2016年7月25日 9時05分		2016年7月25日 9時05分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0013)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0011)	-	ND(0.0012)	-	0.0018	0.00	0.0020	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.0037	0.00	0.0040	0.00	0.0023	0.00	0.0035	0.00	0.0074	0.00	0.0093	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(2012年5月14日公表分より)

分析機関: \*1 東北緑化環境保全(株)、\*2 東京パワーテクノロジー(株)、\*3 (株)環境総合テクノス

海水核種分析結果 < 沖合 2/2 >

(データ集約 : 8/18)

採取場所 (地点番号)	岩沢海岸沖合15km (T-7)				小名浜港沖合3km (T-18)				沼の内沖合5km (T-M10)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2016年7月22日 7時23分		2016年7月22日 7時23分		2016年7月22日 10時16分		2016年7月22日 10時16分		2016年7月22日 9時00分		2016年7月22日 9時00分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0012)	-	ND(0.0012)	-	0.0013	0.00	ND(0.0012)	-	ND(0.0012)	-	ND(0.0012)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0028	0.00	0.0027	0.00	0.0055	0.00	0.0053	0.00	0.0024	0.00	0.0032	0.00	90

採取場所 (地点番号)	いわき市北部沖合3km (T-12)				夏井川沖合1km (T-17-1)				豊間沖合3km (T-20)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2016年7月21日 7時34分		2016年7月21日 7時34分		2016年7月21日 8時01分		2016年7月21日 8時01分		2016年7月21日 8時27分		2016年7月21日 8時27分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0013)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0012)	-	0.0019	0.00	ND(0.0012)	-	ND(0.0014)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0066	0.00	0.0093	0.00	0.0050	0.00	0.010	0.00	0.0043	0.00	0.0069	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値


二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。


詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(2012年5月14日公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス


福島第一 5,6号機放水口北側 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 南放水口付近 海水放射能濃度 (Bq / L)




小高区沖合3km(T-14) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)



小高区沖合3km(T-14) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




請戸川沖合3km(T-D1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)







請戸川沖合3km(T-D1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 敷地沖合15km(T-5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)



福島第一 敷地沖合15km(T-5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




岩沢海岸沖合3km(T-11) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)







岩沢海岸沖合3km(T-11) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




岩沢海岸沖合15km(T-7) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




岩沢海岸沖合15km(T-7) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




小名浜港沖合3km(T-18) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




小名浜港沖合3km(T-18) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




沼の内沖合5km(T-M10) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)



沼の内沖合5km(T-M10) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




いわき市北部沖合3km(T-12) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)







いわき市北部沖合3km(T-12) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




夏井川沖合1km(T-17-1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)



夏井川沖合1km(T-17-1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)



豊間沖合3km(T-20) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)



豊間沖合3km(T-20) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

