

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月30日	9月30日	9月30日	9月30日
採取時刻	7:05	6:50	7:00	6:55
Cs-134(約2年)	180	390	550	32
Cs-137(約30年)	1,100	2,100	3,300	160
全β	1,400	3,300	3,900	250
H-3(約12年)	ND(110)	710	ND(110)	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

