

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日
採取時刻	7:10	6:55	7:05	7:00
Cs-134(約2年)	200	440	460	30
Cs-137(約30年)	1,100	2,400	2,700	150
全	1,500	4,400	3,500	230
H-3(約12年)	ND(130)	700	ND(130)	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

