

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日
採取時刻	7:00	6:45	6:55	6:50
Cs-134(約2年)	370	410	460	17
Cs-137(約30年)	2,100	2,400	2,600	160
全	2,700	4,300	3,600	230
H-3(約12年)	ND(120)	790	ND(120)	190

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

