

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月14日	10月14日	10月14日	10月14日
採取時刻	6:45	6:30	6:40	6:35
Cs-134(約2年)	660	530	280	9.1
Cs-137(約30年)	3,800	2,900	1,600	100
全	4,600	4,900	5,200	210
H-3(約12年)	280	890	150	130

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

