

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月17日	10月17日	10月17日	10月17日
採取時刻	7:00	6:45	6:55	6:50
Cs-134(約2年)	510	510	210	11
Cs-137(約30年)	2,800	2,800	1,300	93
全	3,500	4,800	6,300	230
H-3(約12年)	240	980	210	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

