

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|--------|-----------|---------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 10月19日 | 10月19日 | 10月19日 | 10月19日 |
| 採取時刻 | 7:35 | 7:45 | 7:40 | 7:50 |
| Cs-134(約2年) | 410 | 450 | 230 | 12 |
| Cs-137(約30年) | 2,400 | 2,700 | 1,200 | 91 |
| 全 | 2,900 | 4,700 | 6,200 | 200 |
| H-3(約12年) | 200 | 980 | 260 | ND(130) |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

