

< 参 考 資 料 >
 2 0 1 6 年 1 0 月 2 3 日
 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月21日	10月21日	10月21日	10月21日
採取時刻	6:50	6:35	6:45	6:40
Cs-134(約2年)	340	420	240	9.9
Cs-137(約30年)	2,100	2,400	1,300	55
全β	2,600	4,300	5,600	180
H-3(約12年)	150	1,100	430	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

