

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月24日	10月24日	10月24日	10月24日
採取時刻	7:10	6:55	7:05	7:00
Cs-134(約2年)	410	320	210	11
Cs-137(約30年)	2,300	1,800	1,200	63
全	2,800	4,200	5,300	200
H-3(約12年)	160	1,100	320	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

