

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日
採取時刻	8:10	7:55	8:05	8:00
Cs-134(約2年)	400	260	170	16
Cs-137(約30年)	2,200	1,500	1,000	65
全	3,000	3,800	5,500	220
H-3(約12年)	280	910	280	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

