

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月28日	10月28日	10月28日	10月28日
採取時刻	6:55	6:40	6:50	6:45
Cs-134(約2年)	330	270	180	9.9
Cs-137(約30年)	1,900	1,600	1,100	73
全β	2,900	3,600	4,700	180
H-3(約12年)	150	970	250	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

