

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日
採取時刻	7:45	7:55	7:50	8:00
Cs-134(約2年)	520	230	160	13
Cs-137(約30年)	3,100	1,300	1,000	76
全	3,800	3,800	3,900	210
H-3(約12年)	220	1,000	310	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

