

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日
採取時刻	7:20	6:50	7:00	6:55
Cs-134(約2年)	570	210	140	9.7
Cs-137(約30年)	3,300	1,300	810	85
全β	4,500	3,500	3,900	220
H-3(約12年)	240	960	330	210

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

