

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月9日	11月9日	11月9日	11月9日
採取時刻	7:50	8:05	7:55	8:10
Cs-134(約2年)	940	250	160	23
Cs-137(約30年)	5,500	1,400	1,000	77
全	6,800	3,800	4,200	210
H-3(約12年)	430	930	270	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

