

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月11日	11月11日	11月11日	11月11日
採取時刻	7:00	6:45	6:55	6:50
Cs-134(約2年)	1,200	220	160	ND(8.4)
Cs-137(約30年)	7,200	1,300	1,000	74
全β	8,900	3,500	4,200	170
H-3(約12年)	580	830	220	180

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

