

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日
採取時刻	7:30	7:15	7:25	7:20
Cs-134(約2年)	1,100	200	150	14
Cs-137(約30年)	6,200	1,300	920	78
全	8,200	3,600	3,800	200
H-3(約12年)	590	920	230	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

