

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月18日	11月18日	11月18日	11月18日
採取時刻	7:10	6:55	7:05	7:00
Cs-134(約2年)	900	190	140	13
Cs-137(約30年)	5,200	1,200	950	79
全β	7,200	3,400	4,100	190
H-3(約12年)	510	850	270	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

