

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月21日	11月21日	11月21日	11月21日
採取時刻	7:05	6:50	7:00	6:55
Cs-134(約2年)	890	190	160	13
Cs-137(約30年)	5,300	1,300	910	66
全β	7,300	3,800	4,300	200
H-3(約12年)	570	900	310	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

