

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月23日	11月23日	11月23日	11月23日
採取時刻	7:35	7:20	7:30	7:25
Cs-134(約2年)	790	210	110	14
Cs-137(約30年)	4,500	1,300	600	74
全	5,800	3,500	3,000	200
H-3(約12年)	490	980	340	150

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

