

< 参 考 資 料 >  
 2016年11月27日  
 東京電力ホールディングス株式会社

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月25日	11月25日	11月25日	11月25日
採取時刻	7:15	7:00	7:10	7:05
Cs-134(約2年)	850	220	110	13
Cs-137(約30年)	5,400	1,400	770	79
全β	6,900	3,600	3,300	180
H-3(約12年)	760	920	300	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

