

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月28日	11月28日	11月28日	11月28日
採取時刻	7:15	7:00	7:10	7:05
Cs-134(約2年)	710	200	130	17
Cs-137(約30年)	4,200	1,300	730	69
全	6,100	3,600	3,100	190
H-3(約12年)	720	850	320	170

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

