

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日
採取時刻	7:45	7:55	7:50	8:00
Cs-134(約2年)	870	180	140	11
Cs-137(約30年)	5,100	1,200	820	70
全	7,500	3,700	3,500	220
H-3(約12年)	820	900	260	130

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

