

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月7日	12月7日	12月7日	12月7日
採取時刻	7:35	7:15	7:30	7:20
Cs-134(約2年)	790	200	150	12
Cs-137(約30年)	4,800	1,400	1,000	77
全	7,000	3,700	3,500	190
H-3(約12年)	700	800	180	150

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

