

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月21日	12月21日	12月21日	12月21日
採取時刻	7:30	7:40	7:35	7:45
Cs-134(約2年)	780	270	170	12
Cs-137(約30年)	4,700	1,400	1,100	63
全β	6,600	3,500	3,400	170
H-3(約12年)	640	830	260	170

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

