

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月23日	12月23日	12月23日	12月23日
採取時刻	7:00	6:45	6:55	6:50
Cs-134(約2年)	690	180	140	12
Cs-137(約30年)	4,200	1,200	1,000	84
全	5,600	3,500	3,400	190
H-3(約12年)	530	820	200	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

