

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月26日	12月26日	12月26日	12月26日
採取時刻	7:15	7:00	7:10	7:05
Cs-134(約2年)	840	200	170	10
Cs-137(約30年)	5,000	1,400	1,000	62
全	6,800	3,500	3,400	160
H-3(約12年)	680	740	220	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

