

## 福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて



# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路排水口						物揚場排水口						
採取日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日		11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日		
採取時刻	7:45	7:00	8:00	7:00	7:15		7:25	8:07	7:55	7:30	7:00		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.7)	3.3	ND(0.9)	ND(1.2)	0.95		ND(1.0)	ND(0.7)	ND(0.8)	ND(1.0)	ND(0.7)		
Cs-137(約30年)	4.7	19	5.0	4.1	7.3		1.9	1.1	ND(1.0)	ND(0.9)	ND(0.9)		
全	9.1	53	5.6	7.0	9.3		3.7	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(3.7)	ND(3.5)		
H-3(約12年)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路排水口						C排水路 35m盤						
採取日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日		11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日		
採取時刻	7:00	7:00	8:19	7:00	7:45		7:00	7:00	7:00	7:00	7:00		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	0.84	ND(0.8)	ND(0.7)	ND(1.4)	ND(0.7)		ND(0.6)	ND(0.6)	ND(0.8)	ND(0.6)	ND(0.8)		
Cs-137(約30年)	5.4	3.9	4.3	3.6	3.4		ND(0.8)	ND(0.9)	1.1	ND(0.8)	ND(0.9)		
全	11	7.9	6.0	6.7	8.1		ND(3.5)	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(3.7)	ND(3.5)		
H-3(約12年)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		

\* 太枠内が今回公表データ。他は11月8日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。