


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて



福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口						物揚場排水口					
	12月9日	12月10日	12月11日				12月9日	12月10日	12月11日			
採取時刻	7:00	8:40	7:00				7:30	8:30	8:30			
降雨量(mm/日)	1	0	0				1	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	0.93	ND(0.6)	ND(0.6)				ND(0.7)	ND(0.6)	ND(0.6)			
Cs-137(約30年)	7.0	3.1	3.4				ND(0.9)	0.84	ND(0.7)			
全	13	7.4	6.3				4.0	ND(3.7)	ND(3.3)			
H-3(約12年)	-	-	-				-	-	-			

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口						C排水路 35m盤					
	12月9日	12月10日	12月11日				12月9日	12月10日	12月11日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00				7:00	7:00	7:56			
降雨量(mm/日)	1	0	0				1	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	1.7	ND(0.6)	ND(0.7)				ND(0.9)	ND(0.8)	ND(0.6)			
Cs-137(約30年)	10	3.0	2.5				1.4	ND(0.8)	ND(0.7)			
全	20	4.4	4.0				5.8	10	8.4			
H-3(約12年)	-	-	-				-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は12月11日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。