

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 No.10 分析結果

単位:Bq/L

| 地下水バイパス 揚水井 No.10 |            |         |
|-------------------|------------|---------|
|                   | 東京電力       | 第三者機関   |
| 採取日               | 2016年11月3日 |         |
| 採取時刻              | 7:26       |         |
| 全β                | ND(13)     | ND(2.9) |
| H-3(約12年)         | 2,200      | 1,900   |

- \* 太枠内が今回公表データ。他は11月5日にお知らせ済み。
- \* 第三者機関: 日本分析センター
- \* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

