

福島第一 サブドレン・地下水ドレン浄化水排水に関するサンプリング結果

単位: Bq/L

	福島第一 5.6号機 放水口北側
採取日	2016年10月4日
状況	排水中
採取時刻	11:20
セシウム134	ND(0.71)
セシウム137	ND(0.82)
全ベータ	13
トリチウム	2.4

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。