

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9					
	ND(5.5)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(5.1)	ND(5.4)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(5.3)					
	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(5.7)	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(4.6)					
	ND(5.6)	ND(5.2)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(4.1)	ND(5.2)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(5.9)	ND(4.5)	ND(5.2)	ND(4.0)	ND(4.5)	ND(4.3)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(3.7)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(3.6)	ND(4.9)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(5.6)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.5)					
	-	ND(4.3)	-	-	-	-	-	-	ND(5.0)	-	-	-	-	-	-					
	ND(6.2)	ND(6.0)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(6.3)	ND(6.0)	ND(6.8)	ND(4.9)	ND(5.9)	ND(5.7)	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(5.8)	ND(5.5)	ND(5.6)					
	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(5.4)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(5.2)	ND(4.5)	ND(5.1)					
	ND(4.3)	ND(5.4)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(5.6)	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.1)					

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9					
	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(4.0)	ND(7.9)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(6.3)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(5.6)	ND(5.0)					
	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(5.5)	ND(5.1)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(3.3)	ND(3.7)	ND(4.4)	ND(3.9)					
	ND(3.6)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(3.6)	ND(4.7)	ND(4.8)	ND(4.5)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(4.0)	ND(5.3)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(5.1)	ND(5.3)	ND(5.1)	ND(3.7)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(4.1)	ND(4.1)					
	-	ND(5.1)	-	-	-	-	-	-	ND(5.6)	-	-	-	-	-	-					
	9.4	14	11	12	10	12	14	8.7	9.4	12	7.4	9.1	ND(6.3)	7.2	12					
	ND(6.5)	ND(5.8)	ND(4.0)	ND(5.6)	ND(4.0)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(5.6)	ND(5.6)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(3.9)					
	ND(3.6)	ND(3.7)	ND(4.5)	ND(3.7)	ND(4.1)	ND(4.2)	ND(3.5)	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(5.2)	ND(6.0)	ND(3.0)	ND(5.7)					

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9					
	6.2	15	3.9	8.5	7.4	8.5	12	ND(4.8)	ND(4.8)	9.3	5.4	ND(4.8)	ND(5.2)	5.4	8.7					
	ND(3.9)	ND(5.6)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(5.1)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(4.2)					
	ND(3.9)	5.2	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(5.0)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(4.9)	7.1	5.5	5.7	ND(5.6)	ND(4.4)	6.9	ND(4.3)	ND(5.2)	5.0	ND(4.8)	ND(3.8)	ND(4.5)	5.7	6.8					
	-	ND(4.4)	-	-	-	-	-	-	ND(5.6)	-	-	-	-	-	-					
	56	91	59	66	81	78	94	71	83	66	56	59	64	58	47					
	5.1	ND(5.2)	6.2	6.2	ND(5.4)	7.0	6.6	6.6	5.6	ND(5.2)	ND(4.4)	8.9	5.4	5.0	5.8					
	ND(3.9)	ND(4.7)	5.6	ND(4.3)	5.4	ND(5.3)	4.9	6.2	3.6	ND(3.9)	5.9	ND(3.4)	4.2	ND(4.4)	ND(4.3)					

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)  
 を追加で測定。(2011/5/30~)  
 を追加で測定。(2011/8/2~)  
 NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

<測定箇所>  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東