

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日
採取時刻	6:50	7:00	6:55	7:05
Cs-134(約2年)	780	220	160	13
Cs-137(約30年)	4,900	1,300	1,100	59
全	6,900	3,500	3,500	150
H-3(約12年)	680	750	210	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

