

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 1月6日 | 1月6日 | 1月6日 | 1月6日 |
| 採取時刻 | 6:45 | 6:55 | 6:50 | 7:00 |
| Cs-134(約2年) | 750 | 210 | 170 | ND(8.0) |
| Cs-137(約30年) | 4,600 | 1,300 | 1,100 | 59 |
| 全β | 7,000 | 3,600 | 3,300 | 140 |
| H-3(約12年) | 510 | 770 | 220 | 140 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

