

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月18日	1月18日	1月18日	1月18日
採取時刻	8:00	7:45	7:55	7:50
Cs-134(約2年)	650	200	170	12
Cs-137(約30年)	4,100	1,400	1,100	58
全	6,200	3,400	3,100	130
H-3(約12年)	770	780	280	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

